

**Protokół konieczności dla mieszkania
Nr. 15 w budynku przy ulicy Pietkiewicza 5**

Do wymiany:

- zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa
- umywalka, bateria umywalkowa
- wc kompakt, deska sedesowa
- wanna stalowa z syfonem, bateria wannowa z natryskiem
- kran czerpalny do pralki
- kuchnia gazowa z piekarnikiem, wąż przyłączeniowy min. 100 cm
- gniazda wtykowe 14 szt., wyłączniki 5 szt.
- gniazdo telefoniczne 1 szt., gniazdo antenowe 2 szt.
- aparat domofonowy
- drzwi wejściowe do mieszkania, skrzydło
- panel podłogowy z listwami 55,20 m², pokój, pokój, kuchnia, przedpokój
- terakota w łazience 4,20 m²
- termoregulatory przy grzejnikach 4 szt.
- zawory odcinające przy urządzeniach 5 szt
- dzwonek

Inne prace do wykonania;

- przerobić podejście pod baterię wannową
- do wymiany rury PCW przek. 50 w kuchni i łazience
- zamontować obejmy na przewodzie gazowym w kuchni
- do wymiany zamek w skrzynce na listy
- zamontować grzejnik CO w łazience
- stolarka okienna i drzwi balkonowe do regulacji
- balkon do sprzątnięcia po gołębiach

Pokój – 15,70 m²

Pokój – 16,70 m²

Kuchnia – 12,90 m²

Łazienka – 4,20 m²

Przedpokój – 9,90 m²

Białystok 23-10-2024 r.

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
Specjalista ds. Technicznych

Jarosław Sosnowski